



MESTO KOŠICE

**MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Dátum:

Číslo zápisu:
1281/2018

Číslo spisu:

Prílohy:
1/16

Vybavuje:

Košice dňa 20.02.2018
MK/A/2017/23958-02/ IV-FED
MK/A/2018/06064-02/IV-FED

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v platnom znení prerokovalo žiadosť stavebníka v zmysle ust. § 61 stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

„Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach“

Členenie stavby na stavebné objekty (SO):

SO - 01 Plynovody

SO - 01.1 Prekopanie vodného toku – spätná úprava

SO - 02 Pripojovacie plynovody

SO - 03 Dopojenia OPZ

SO - 04 Prepoje a odpoje plynovodov

sa v zmysle ust. § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

pre stavebníka: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.

Popis - základné údaje o stavbe:

V zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie rozsah líniovej stavby predstavuje zrekonštruovanie - výmenu oceľového STL plynovodu a ich súčastí za STL plynovod z materiálu PE 100 RC v extraviláne a intraviláne v kat. území Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce. V súčasnosti je plynová sieť v tejto časti mesta zabezpečená oceľovými STL plynovodmi o dimenziách DN 500, DN 200 a DN 100, ktoré budú nahradené za potrubia D 355, D 315, D 160, D 110 D 90 z materiálu PE 100 RC na tlakovú úroveň STL2. Rekonštruovaný plynovod bude vedený v pôvodnej trase, resp. v ochrannom pásme existujúcich plynovodov v rastlom teréne, v ornej pôde a v spevnených komunikáciách podľa miestnych podmienok, v závislosti od existujúcich podzemných vedení. Križovanie navrhovaných plynovodov s miestnymi komunikáciami, chodníkmi, železničnou traťou Čierna nad Tisou – Košice, križovatkovou vetvou VSS je navrhované bezvýkopovou technológiou. Križovanie navrhovaných plynovodov s električkovou koľajou a cestou I/68 bude realizované využitím existujúceho plynovodu resp. chráničky. Križovanie navrhovaných plynovodov s komunikáciou Čkalovova a ul. Svetlá bude realizované prekopaním. Križovanie navrhovaných plynovodov s vodným tokom Myslavský potok je navrhované bezvýkopovou technológiou a prekopaním vodného toku. Dĺžka rekonštruovaných plynovodov bude 5034 m.

Podrobnosti o stavbe sú zrejmé z predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pred začatím predmetnej stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník pri kolaudačnom konaní.
3. Prístup k stavebným pozemkom je z jestvujúcich miestnych komunikácií, a to z vyššie uvedených - predmetnou stavbou dotknutých ulíc.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu názov a adresu /sídlo/ zhotoviteľa /dodávateľa/ stavebných prác, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 15 dní po ukončení výberového konania. Stavbyvedúci bude zodpovedný za uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej dokumentácie, STN EN a platných predpisov.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Práce spojené s plynifikáciou stavby musia byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, s platnými normami a súvisiacimi predpismi.
7. Dodržať nasledujúce podmienky:
 - samostatnou žiadosťou požiadať oddelenie výstavby, investícií stavebného úradu a životného prostredia, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva s určením presného termínu realizácie prác,

- komunikáciu ul. Nevädzová – vetva „B“ realizovať pozdĺžnym prekopením, spätné úpravy realizovať v šírke jedného jazdného pruhu a v celej dĺžke prekopávky,
- komunikácia ul. Čkalovova, ul. Svetlá – vetva „D“ realizovať priečnym prekopením, spätné úpravy realizovať na celej ploche prekopávky,
- križovanie električkovej trate a komunikácie štátnej cesty I/68 realizovať n využitím chráničky,
- pred zahájením prác na stavbe uzatvoriť s oddelením výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referátom dopravy zmluvu na zvláštne užívanie komunikácie,
- v prípade potreby uzávierky komunikácie, predložiť na Mesto Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referátu dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia spracovanú odborne spôsobilou osobou a schválenú Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach, Krajským dopravným inšpektorátom,
- spevnené a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu,
- pri odovzdávaní prizvať zástupcu oddelenia výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referátu dopravy.

8. Dodržať nasledujúce podmienky:

- zakazuje sa podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- držiteľ odpadu je povinný podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
- iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
- pôvodca odpadu po ukončení stavebných prác predloží tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s vyššie uvedenými odpadmi.

9. Dodržať nasledujúce podmienky:

- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality nielen počas realizácie stavebných prác, ale aj po ich ukončení.
- Prítomné dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému, alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

10. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d, § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré definujú základné požiadavky na stavby a všeobecné a technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a príslušné STN EN.

11. Stavebník je povinný v zmysle ust. § 43i ods.3 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, uvedené v stanovisku č. CSSVP OZ KE 1993/2016/85 zo dňa 19.12.2016.
13. Stavebník je povinný dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava, uvedené v stanovisku č. CSSVP OZ KE /2016/85 zo dňa 19.12.2016.
14. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice, uvedené v stanovisku č. OU-KE-OCDPK-2017/042712-002 zo dňa 18.10.2017.
15. Stavebník je povinný pri realizácii predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov.
16. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
17. Stavebník (zhotoviteľ stavby) musí dbať na to, aby vplyvom stavebných prác neboli znečisťované prístupové komunikácie. V prípade znečistenia prístupovej komunikácie je stavebník povinný zabezpečiť jej okamžité očistenie.
18. Stavba bude dokončená najneskôr do **10** mesiacov od začatia stavby.
19. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu (Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice).
20. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka. Ak by nastala skutočnosť vylučujúca uskladnenie materiálu tak, ako je to vyššie uvedené, tunajší úrad zaväzuje stavebníka pred uskladnením na verejnom priestranstve vyžiadať si súhlas správcu a vlastníka pozemku.
21. Pred začatím zemných výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, resp. môžu byť stavbou dotknuté jednotlivými správcami týchto sietí a vykonať opatrenia proti ich poškodeniu. Rešpektovať ochranné pásma, jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení. Dodržať priestorovú normu. V prípade nevyhnutného zásahu do ochranného pásma požiadať príslušný správny orgán o udelenie výnimky.
22. V mieste križovania a súbehu podzemných vedení so stavbou prevádzať opatrný ručný výkop. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné znova zasypať iba so súhlasom príslušného správcu podzemných vedení.
23. Pri vykonávaní zemných prác v súbehu a križovaní s podzemnými el. vedeniami je nutné zabezpečiť technickými prostriedkami opatrenia proti vzniku ich previsu a nedovoleného priehybu, odkryté el. vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
24. Dbať na to, aby pri vykonávaní stavebných prác v dotknutom území nedošlo k poškodeniu vodohospodárskych zariadení a existujúcich inžinierskych sietí (vodovodu a kanalizácie) a boli rešpektované ich ochranné pásma podľa príslušnej technickej normy a ďalších súvisiacich predpisov. Zabezpečiť dobrý technický stav mechanizmov

- používaných pri stavebných prácach, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd.
25. Počas stavebných prác rešpektovať príslušné STN EN, VZN mesta Košice, jestvujúce stavby – inžinierske siete v danom území a ich ochranné pásma. Výstavbou dotknutý terén upraviť do pôvodného stavu a počas výkopových prác zabezpečiť plynulý dopravný a peší prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam.
 26. Dodržať nasledujúce podmienky:
 - V predstihu ohlásiť - písomne oznámiť začatie stavby – zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu Košice, so sídlom Hlavná 25, Košice a umožniť mu vstup na stavenisko.
 - Ak počas realizácie zemných prác budú odkryté archeologické nálezy, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
 27. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie (realizačný projekt) a stavebné práce realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby vypracovanou projektantom: Ing. Marošom Šamkom, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 5727*A2.
 28. Stavebník je povinný rešpektovať všetky stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií vydané k predmetnej stavbe.
 29. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní v zmysle ust. § 43i ods. 5 stavebného zákona a všetky doklady týkajúce sa realizácie stavby.
 30. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. § 98 – 104 stavebného zákona.
 31. Do doby kolaudácie stavebník upraví okolie stavby, zlikviduje zvyšky stavebných materiálov, stavebný odpad, uskutoční sadové úpravy a vykoná obnovu povrchov spevnených plôch.
 32. Stavebník doloží ku kolaudačnému konaniu doklad o využití, resp. zneškodnení zeminy a stavebnej sulte /doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby/.
 33. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k ústnemu rokovaniu budú doložené všetky potrebné náležitosti v rozsahu zodpovedajúcom povahe stavby podľa ust. § 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti realizácii predmetnej stavby.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice obdržalo dňa 19.12.2017 žiadosť stavebníka: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zastúpeného Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach“. Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice taktiež uvádza, že po posúdení predmetnej predloženej žiadosti v konaní skonštatovalo, že na predmetnú stavbu sa podľa § 39a ods. 3 písm. c/ stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámilo listom začatie stavebného konania dňa 11.01.2018 všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, pričom dňa 15.02.2018 vykonalo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na miestnom šetrení neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

V súlade s vyššie uvedeným tunajší stavebný úrad skonštatoval, že žiadateľ (stavebník) doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia, tak ako to ustanovuje § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (projektovú dokumentáciu stavby, listy vlastníctva dotknutých pozemkov, vyjadrenia stanoviská a posúdenia dotknutých orgánov a správcov jednotlivých inžinierskych sietí, ktorí sa vyjadrili k projektu pre stavebné konanie a k danej stavbe).

Tunajší úrad uvádza, že stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenských zariadení a súčasťou distribučnej siete plynárenských zariadení je aj pôvodný rekonštruovaný plynovod.

Pôvodný plynovod bol realizovaný v čase platnosti zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvoje a spotrebe elektriny (Elektrizačný zákon), t. j. v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) tohto zákona energetickým podnikom prislúchalo oprávnenie stavať a prevádzať na cudzích nehnuteľnostiach v rozsahu vyplývajúcom z povolenej stavby elektrické vedenie, ako i malé stanice do rozlohy 30 m², s príslušenstvom (ďalej len „vedenie“), najmä zriaďovať na nehnuteľnostiach podperné body, prepnúť nehnuteľnosti vodičmi a umiestňovať v nich vedenie.

V zmysle ust. § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté, ak tento zákon neustanovuje inak.

Z uvedeného vyplýva, že stavebník v tomto konaní nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemkom.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a posúdil aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa, primerane povahe stavby, požiadavky stanovené § 47 až § 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, námietky nepodal nikto z účastníkov konania. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií nie sú záporné ani protichodné a stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.


Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Správny poplatok vo výške 800 eur zaplatený v zmysle pol. 60. písm. g/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Jarmila VIRBOVÁ
vedúci referátu stavebného úradu

Vyvesené dňa: 1.3.2018
Pečiatka, podpis 

Zvesené dňa: 16.3.2018

Doručí sa

1. SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Ing. Richard Neclapil, Baltická 1, 040 12 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice
5. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
6. Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice
7. Mestská časť Košice – Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice
8. Ing. Maroš Šamko, SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

Na vedomie

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice
2. Mesto Košice, odd. výstavby, investícií a stavebného úradu, referát dopravy, Tr. SNP č. 48/A, Košice
3. Mesto Košice, oddelenie právne a majetkové, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. VVS a.s., OZ Košice, Komenského č. 50, Košice
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, Košice
7. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
9. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 46, 040 01 Košice
12. DPMK mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 04329 Košice
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, Košice
14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC3 - údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice
15. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
16. DELTA ONLINE, spol. s r.o., Žižkova 30, 040 01 Košice
17. TEPLÁREŇ KOŠICE, akciová spoločnosť, Teplárenská 3, Košice
18. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
19. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
20. Cestná svetelná signalizácia – Matyáš, Krivá 23, 040 01 Košice
21. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice