


STĽP ELV	
STO 60/60/3	
8-hranný ihlanový	
H (m)	6
E (m)	1
Lc (m)	7
D2 (mm)	60
D1 (mm)	156
M (kN.m)	4,61
kg	54
zaťaž. vo vrchole	
P (m ²)	0,55
m (kg)	60


ZÁKLAD




H (m)	6
A (mm)	500
E (mm)	1000
H (mm)	1000

STOŽIAROVÁ SVORKOVNICA SR 721-14/N

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE



PRIESTOROVÉ USPORIADANIE



Osvetľovací stožiar

- STO 60/60/3, 8-hranný ihlanový
- H=6m(nad terénom), E=1m(v základe)
- Stožiarová svorkovnica SR721-14/N
- Svietidlo LL STREET ECS 2S 16W s SPD, GPRS/GSM modulom optika ESS35 09 16W ATW 40K C80



- 8-hranný osvetľovací stĺp
- svietidlo cca 6m nad terénom

PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ . PD NERIEŠI KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. MAPOVÝ PODKLAD Z KATASTER PORTÁLU - PRESNOSŤ ORIENTAČNÁ

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 50Hz 230/400V TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

a) ochrana základná (pred priamym dotykom) - izolovaním živých častí/zábranami a krytmi

b) ochrana pri poruche - ochranné uzemnenie, pospájanie/samočinné odpojenie pri poruche



Vykonávanie odbornej prehliadky-revizie §13 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

Investor: Mestská časť Košice-Nad jazerom, Poludníková 7, 04012 Košice	HIP/Gen. projektant:	Dátum: 09/2018 Vypracoval: ing.Róbert PAPCUN	Stupeň: PSPR
Miesto: Mestská časť Košice - Nad jazerom		Mierka: - Zodp.proj. ing.Róbert PAPCUN	Archív.č.: 201809-V0.3-62
Stavba: Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád	Objekt: SO-V0-Verejné osvetlenie	Obsah: Legenda - materiál	Výkres č.: E-2
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.		zmena: -	čast ELEKTRO

elektro od projektu po revíziu projekt Ing.Róbert Papcun 0944 421 930 rpapcun@gmail.com