



MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - NAD JAZEROM	
Dátum: 28. JAN 2019	
Číslo záznamu: 551/2019	Číslo spisu:
Prílohy: 1/1	Vybaňuje: 000. VÝSTAVBY a i.e

Mestská časť Košice-Nad jazerom

Poludníková 7
040 12 Košice

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
337/5452/2018-Výst / 10.12.2018

NAŠA ZNAČKA
219 /2019/UTaU-IL

VYBAVUJE / LINKA
Ing. Iľaš / 055 - 6407 333

KOŠICE
22.1.2019

**VEC: Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád
- vyjadrenie**

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely územného a stavebného konania Vám oznamujeme nasledovné:

Vo vyznačenej lokalite (podľa priloženej situácie) ul. Galaktická (chodník popri Hornáde), Košice sa podzemné vedenia a iné zariadenia DPMK, a.s. a podzemné vedenia a iné zariadenia verejného osvetlenia (VO) v správe DPMK, a.s.
..... n e n a c h á d z a j ú .

Platnosť vyjadrenia pre VO je 6 mesiacov. Kontaktná osoba je Ing. Marton, tel.č. 0907799474.

K projektovej dokumentácii nemáme pripomienky a s daným riešením súhlasíme.

S pozdravom

Príloha: 1 projekt

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE


Ing. Juraj Krempeký
riaditeľ techniky a údržby

Vyjadrenie je spoplatnené v zmysle platného cenníka DPMK, a.s.
V žiadosti uvádzajte fakturačné údaje objednávateľa



telefón: 055/6407 111, fax: 055/6226 400, 055/6407 200, e-mail: dpmk@dpmk.sk

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa

www.dpmk.sk



MESTO KOŠICE

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - NAD JAZEROM	
Dátum:	6. FEB. 2019
Číslo zápisu:	752/2019
Číslo spisu:	•
Prílohy:	7/0
Vybavuje:	000-14/1714-688

Magistrát mesta Košice

Mestská časť Košice – Nad Jazerom
Odd.výstavby a investičnej činnosti
Poludníkova 7
040 12 Košice

Váš list číslo/zo dňa
337/5425/2018-Výst./
10.12.došlo 17.1.2019

Naše číslo
MK/C/2019/00307-2

Vybavuje/linka
Ing. R. Lukáčová / 6419814

Košice
25.1.2019

Vec

Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád
- stanovisko k dokumentácii pre územné a stavebné konanie


Na základe vašej žiadosti v predmetnej veci vám referát – Útvar hlavného architekta mesta Košice, zasiela z územno-plánovacieho a architektonického hľadiska nasledovné stanovisko:

Predložená PD rieši verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád, na parc.č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386 k.ú. Jazero. V rámci stavby bude osadených 15 ks LED svietidiel na 6 metrových oceľových stožiaroch. Stožiare osvetlenia budú osadené vo voľnom teréne vedľa chodníka a prepojené podzemným káblom v ochrannej trúbke v káblovom výkope, celkovej dĺžky 465 m. VO bude napojené na jestvujúci rozvádzač RVO 9.

K realizácii stavby podľa predloženej dokumentácie nemáme pripomienky.

Žiadame rešpektovať a zachovať jestvujúce stromové porasty a ich ochranné pásmo 2,5 m od päty kmeňa, v zmysle STN 83 70 10 o ochrane prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Pri prekopávkach v zeleni, žiadame trávnaté plochy upraviť t.j. vykonať obnovu všetkých stavbou dotknutých trávnikov, terén prekopáť, vyrovnáť, odstrániť zvyšky stavebného materiálu a zatrávniť. Upravený terén odovzdať Správe mestskej zelene v Košiciach.


Mgr. Marcel Čop
riaditeľ

Na vedomie
Odd. právne a majetkové

e

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského č. 52, 041 26 Košice

MČ Košice-Nad jazerom
Poludníková 7
040 12 Košice

Váš list číslo/zo dňa
337/5452/2018-
Výst./10.12.2018

Naše číslo
OU-KE-OSZP3-
2019/010150

Vybavuje/linka
Mgr. Hajdanyová
055/ 6001330

Košice
28.01.2019

Vec

„Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád“, Košice, p.č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386, katastrálne územie Jazero.

– vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii v zlúčenom územnom a stavebnom konaní stavby .

Okresný úrad Košice prijal dňa 17.01.2019 žiadosť žiadateľa: MČ Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice o vyjadrenie k projektovej dokumentácii v zlúčenom územnom a stavebnom konaní stavby: „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád“, Košice, p.č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386, katastrálne územie Jazero.

V projektovej dokumentácii je špecifikovaný predpoklad produkcie nasledovných druhov odpadov počas realizácie stavby, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.:

Katalógové číslo názov druhu odpadu, kategória odpadu (O-ostatný N –nebezpečný)

17 04 05	železo a oceľ, O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, O
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10, O
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, O
17 01 01	betón, O-ostatný
15 01 01	obaly z papiera a lepenky, O
15 01 02	obaly z plastov, O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, O
17 04 02	hliník, O
15 01 06	zmiešané obaly, O



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE

Telefón
+421/55/6001 321

Fax
+421/055/6001 329

E-mail
oszp@minv.sk

Internet
<http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice>

IČO
00151866

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

z hľadiska odpadového hospodárstva dáva nasledovné

v y j a d r e n i e :


Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva **nemá námietky** k predloženej dokumentácii v zlúčenom územnom a stavebnom konaní stavby za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- 1/ Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- 2/ Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- 3/ Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
- 4/ Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
- 5/ Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
- 6/ Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.

Toto vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a podľa § 113 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch v prípadoch podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) považuje za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Košice
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP
Komenkého 52, 041 26 Košice


Mgr. Peter Petrivaldský
vedúci oddelenia

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského č. 52, 041 26 Košice

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - NAD JAZEROM	
Dátum: 5. FEB. 2019	
Číslo záznamu: 723/2019	Číslo spisu:
Prílohy: 7/0	Vybavuje: ODD. VÝSTAVBY 9/10

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom
Oddelenie výstavby, územného plánu, ŽP a reg. rozvoja
Poludniková 7
040 12 Košice

Váš list číslo/zo dňa
-/10.12.2018

Naše číslo
OU-KE-OSZP3-2019/010077

Vybavuje/linka
Mgr. Sabolová/klapka 327

Košice
25.01.2019

Vec

Stavba: „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád“ pozemok parc. č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386 kat. úz. Jazero
- vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia

Dňa 17.01.2019 ste požiadali o vyjadrenie k stavbe „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád“ pozemok parc. č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386 kat. úz. Jazero pre účely vydania územného rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Stavba sa navrhuje na pozemku umiestnenom v zastavanom území obce MČ Košice – Nad jazerom, pozemok parc. č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386, kat. úz. Jazero. V predloženej projektovej dokumentácii sa konštatuje, že umiestnenie stavby si nevyžaduje výrub drevín.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona vydáva k vyššie uvedenej stavbe nasledovné

vyjadrenie:

Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma. Na lokalite výstavby sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany prírody podľa zákona. Ide o územie v ktorom platí I. stupeň ochrany.



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE

Telefón
+421/55/6001 320

Fax

E-mail
oszp@minv.sk

Internet
<http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice>

IČO
00151866

K vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „**Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád**“ **pozemok parc. č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386 kat. úz. Jazero** ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemáme námietky za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

1. Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
2. Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.
3. Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné :
 - Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.
 - Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
4. V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

Poznámka :

Podľa § 9 ods. 3 zákona sa v územiach s I. a II. stupňom ochrany vyjadrenie k stavebnému povoleniu vyžaduje len vtedy, ak sa rozhodnutie týka činností za hranicami zastavaného územia obce. Z dôvodu, že predmetná stavba sa navrhuje na území s prvým stupňom ochrany, v zastavanom území obce, vyjadrenie orgánu ochrany prírody k stavebnému povoleniu pre stavbu „**Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád**“ **pozemok parc. č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386 kat. úz. Jazero** sa nevyžaduje.

Toto vyjadrenie je podkladom pre ďalšie konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných dotknutých orgánov a v zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona sa na predmetné vyjadrenie nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Podľa § 103 ods. 6 zákona orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci (územné, stavebné), ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (napr. výrub drevín), môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody sa podľa § 103 ods. 7 zákona v prípadoch konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, považuje za záväzné stanovisko ak sa týka územia s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým stupňom ochrany, ak nejde o zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice.

Mgr. Peter Petrivaldský
vedúci oddelenia



SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH,
príspevková organizácia mesta, Rastislavova 79, 040 01 Košice

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - NAD JAZEROM	
Datum: 1. FEB. 2019	
Číslo zápisnice: 667/2019	Číslo spisu:
Prílohy: 1/10	Vybavuje: ODD. MESTSKÝ 9 10

Váš list číslo /zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

337/5452/2018-Výst. 2019/000308-50/Pe

Petričko 055/7263 420

25.01.2019

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby : „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v Košiciach“ pre účely územného a stavebného konania

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby vyššie uvedenej stavby pre účely územného a stavebného konania odpovedáme nasledovne

Z dôvodu realizácie predmetnej stavby je potrebné, aby sa realizátor stavby obrátil so žiadosťou a s presnou výmerou zaujatia verejného priestranstva na vlastníka nehnuteľnosti - MESTO KOŠICE, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu.

Pred realizáciou prác, prípadne zriadenia staveniska alebo ďalšieho záberu zelene, ktorý vznikne počas výstavby, je realizátor stavby povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva a následne požiadať správcu verejnej zelene (Správa mestskej zelene v Košiciach) o vyjadrenie k záberu zelene.

Žiadame:

oznámiť Správe mestskej zelene v Košiciach presný termín začatia a ukončenia prác v teréne.

- neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez nášho súhlasu.
- Nepoškodiť stromovú a kríkovú vegetáciu. Trasu stavby viesť tak, aby bola dodržaná norma STN 83 7010 „O ochrane stromovej vegetácie“, t.j. „Výkop v blízkosti stromov vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa stromov“.

V prípade, že počas stavby vznikne ďalší záber zelene /manipulačný priestor, uloženie materiálu a pod./je realizátor stavby povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva a následne požiadať správcu verejnej zelene /SMsZ v Košiciach/ o vyjadrenie k záberu zelene.

- Pri realizovaní prác na zeleni resp. dočasnom zabratí verejnej zelene mesta Košice, za podmienok nevyhnutnej miery a nevyhnutne potrebného času, si počínať s náležitou opatrnosťou a dbať vo zvýšenej miere na predchádzanie a zamedzovanie vzniku škôd na živote, zdraví, majetku - verejnej zeleni, drevinách, porastoch, prvkoch a pod., ktoré sú súčasťou verejnej zelene. V prípade spôsobenia škody na verejnej zeleni mesta Košíc je investor prác povinný škody odstrániť na vlastné náklady, alebo nahradiť správcovi zelene spôsobenú škodu v plnom rozsahu.

- Po ukončení prác stavbou dotknutý terén dať do pôvodného stavu nasledovne /viď. Podmienky pre úpravu zelene/ :

- odstrániť všetky zvyšky stavebného materiálu

- terén vyrovnáť

- vykonať obnovu poškodených trávnikov, t.j. terén skypriť, urobiť navážku biologicky účinnej zeminy a zatrávniť.

Upravený terén odovzdať preberacím protokolom Správe mestskej zelene v Košiciach do 15 dní od ukončenia prác. Preberací protokol o odovzdaní stavbou dotknutej zelene žiadame predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

Za kvalitu úpravy zelene ručí realizátor stavby po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania vlastníkovi, resp. správcovi zelene.

➤ Činnosti na verejnej zelene, resp. dočasný záber verejnej zelene mesta Košice realizovať za podmienok stanovených v platnej právnej úprave (príslušných osobitných, alebo všeobecných právnych predpisoch), platných STN, VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku a iných všeobecne záväzných nariadeniach mesta Košice, vyjadreniach, alebo stanoviskách dotknutých orgánov.


V zmysle VZN č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva je realizátor stavby povinný požiadať vlastníka nehnuteľnosti – Mesto Košice o povolenie na užívanie verejného priestranstva a v súlade s ustanovením § 5 bude určená daň.

➤ Upozorňujeme na ustanovenie zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, z ktorého vyplýva povinnosť v zmysle § 86, 87 – údržba stavby.

V prípade nedodržania platných predpisov, alebo porušenia nariadení mesta Košice znečistením územia, devastáciou zelene – Správa mestskej zelene v Košiciach v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. O meste Košice § 23 ods. 1, písm. a) (kto poruší nariadenie mesta) a písm. b) (kto neudržiava čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest) dá podnet na uloženie pokuty v zmysle citovaného zákona.

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov.

Ostávame s pozdravom


Ing. Róbert TRTÍK
riaditeľ

Príloha : Podmienky pre úpravu terénu

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
KOŠICE
-1-

Na vedomie :

MMK odd. právne a majetkové



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 21 11 - fax: 055/795 26 60

E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX



MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - NAD JAZEROM	
Dátum: 15. JAN 2019	
Číslo záznamu: 276/2019	Číslo spisu:
Prílohy: 1/2	Vybavuje: 000. V. K. Kováčová

Miestny úrad Mestskej časti
Košice – Nad Jazerom
Odd. výstavby, územného plánu,
ŽP a reg. rozvoja
Poludníková 7
040 12 Košice

Váš list číslo/zo dňa
337/5452/2018-
Výst./10.12.2018

Naša značka
104874/2018/Ko

Vybavuje/telefón
Kováčová /055/7952-491
dagmar.kovacsova@vodarne.eu

Košice
03.01.2019

Vec

Košice, k. ú. Jazero, p. č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386– stavba: „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád“

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie

Vo Vašej žiadosti zo dňa 10.12.2018 ste nás požiadali o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii pre účely územného a stavebného konania pre plánovanú stavbu: „**Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád.**“

Na vyjadrenie bola predložená projektová dokumentácia spracovaná Ing. Róbertom Pappunom – autorizovaným stavebným inžinierom v 09/2018. Projekt bol vypracovaný v zmysle požiadaviek a technickej špecifikácie predloženej mestom Košice. V priloženej technickej správe je uvedené, že stavba je navrhovaná v záujmovom území v Košiciach na p. č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386, k. ú. Jazero. Celkovo sa jedná o osadenie 15 ks LED svietidiel 16W typu LL STREET ECS 2S 16W s SPD, GPRS/GSM na 6 metrových žiarovo zinkovaných oceľových stožiaroch. Stĺpy osvetlenia budú osadené v teréne vedľa chodníka. Svetidlá budú uložené bez výložníkov na vrchole osvetľovacích stožiarov. Umiestnenie oceľových stožiarov je zakreslené informatívne, nie geodeticky. Napojenie je navrhované z jestvujúceho rozvádzača RVO-9, ktorý v súčasnosti slúži pre severnú vetvu osvetlenia chodníka popri rieke Hornád. Navrhovaný kábel bude uložený v ochranej trubke uloženej v káblovom výkope. Celková dĺžka trasy výkopu od RVO-9 po posledný osvetľovací bod je 465 m (celková dĺžka kábla 540 m).

Trasu verejného vodovodu L DN 100, verejnej jednotnej kanalizácie DN 300, 400, 1200 a verejnej tlakovej kanalizácie HDPE D 125 v blízkosti záujmového územia sme Vám **informatívne** zakreslili do priloženej situácie. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Verejný vodovod je uložený v nezamrzajúcej hĺbke cca 1,0 – 1,5 m. Hĺbka uloženia kanalizácie je vyznačená v priloženej situácii. Tieto hĺbky sú informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu a kanalizácie mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu. **Presnú trasu vodovodného a kanalizačného potrubia, ako aj prípojok žiadame vytýčiť našimi pracovníkmi priamo v teréne na základe objednávky!**

Pri realizácii predmetnej stavby žiadame inžinierske siete v našej operatívnej správe a údržbe rešpektovať a dodržať požiadavky STN 73 6005! V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení. Zároveň žiadame pri výstavbe nadzemných objektov (osvetľovacie stožiare a pod.) dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu a kanalizácie, t.j. do DN 500 minimálne 1,5 m a nad DN 500 minimálne 2,5 m na obidve strany potrubia.

Pre upresnenie, pred začatím zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (vid' príloha). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, t.č. 0902968261.

K realizácii predmetnej stavby nemáme námietky a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme po dodržaní hore uvedených podmienok.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518
závod Košice - 1 -

IK. 

Ing. Ivan Dubovský
riaditeľ závodu

Príloha
1 x PD
1 x situácia
Kópia
Tech. Odd., závod KE, F 1.6/5

UIAaKM-009-2011



MESTO KOŠICE

**MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Dátum: 15. FEB. 2019

Číslo zápisu: 997/2019

Číslo spisu:

Prílohy: 1/1

Vybavuje: 000. VŠP/2019 9/11

Magistrát mesta Košice

MU MČ Košice – Nad jazerom
Poludníková 7
040 12 Košice

Váš list číslo/zo dňa
337/5452/2018-Výst.

Naše číslo
MK/A/2019/08568

Vybavuje/linka
Ing. Milan Varga/055 6419 249

Košice
06.02.2019

Vec

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád“ pre účely územného a stavebného konania – stanovisko

Na základe Vašej žiadosti č. 337/5452/2018-Výst., doručenej dňa 17.01.2019, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „**Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád**“ navrhovanej na parcelách č. 3090, 3609, 3381, 3382, 3386 v k.ú. Košice - Jazero, Vám referát dopravy, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia Magistrátu mesta Košice, dáva nasledovné stanovisko:

k uvedenej projektovej dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie nemáme námietky.

Požadujeme:

- napojenia navrhovaného rozvodu verejného osvetlenia na existujúci distribučný rozvod verejného osvetlenia je potrebné vykonať v zmysle podmienok spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a.s., ktorá vykonáva dočasnú správu a údržbu verejného osvetlenia v uvedenej lokalite.

S pozdravom



Mgr. Marcel Čop
riaditeľ

Prílohy

žiadosť + PD

Na vedomie

Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Stredisko VO, Bardejovská 6, 043 29 Košice